



Устанавливаемые ДГУ:
P12,5P2 - PH35E2

- 1- Утепленный блок-контейнер 3000x2300x2240 мм
- 2- Дизель-генератор "F.G. Wilson"
- 3- Датчик температуры
- 4- Основное освещение (220 В)
- 5- Электроконвектор 0,5 кВт
- 6- Дверной блок с доводчиком
- 7- Световой извещатель выхода
- 8- Выключатель освещения (220 В)
- 9- Щит собственных нужд / ЩСН /

- 10- Светозвуковой оповещатель (Маяк -12 К)
- 11- Ящик с кнопкой ручн. пуска пож. системы
- 12- Кабельный ввод
- 13- Огнетушитель ОУ-5
- 14- Прибор системы охранной сигнализации "Кварц"
- 15- Прибор системы пожаротушения "С-2000"
- 16- Аварийный светильник Vito
- 17- Электропривод клапана
- 18- Воздушный клапан АВК 400x600 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработчик		Бабиченко Б.В.		
Проверенный		Байбулатов Т.А.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Бабиченко В.Л.		

КШПА 10.00.00.00.000 ВО				
Модуль контейнерный энергетический		Лист	Масса	Масштаб
МКЭ-311				1:20
План расположения оборудования		Лист	Листов 1	

ООО "Специальные Электросистемы"