



Устанавливаемые ДГУ:
P200H - P275HE

1- Утепленный блок - контейнер
4500x2400x2500 мм

2- Основное освещение (220 В)

3- Дизель - генератор "F.G. Wilson"

4- Датчик температуры

5- Электроконвектор 0,5 кВт

6- Прибор приемно контрольный
охранно - пожарный "Кварц"

7- Прибор приемно контрольный "С2000- АСПТ"

8- Аварийный светильник VITO 2x8

9- Кабельный ввод

10- Щит собственных нужд / ЩСН /

11- Лоток силовых кабелей

12- Электропривод клапана

13- Воздушный клапан АВК 1000 x 1000 мм

14- Дверной блок с доводчиком

15- Световой оповещатель

16- Выключатель освещения (220 В)

17- Огнетушитель ОУ -5

18- Ящик с кнопкой ручн. пуска пож. системы

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	КШПА 15.00.00.00.00.000 В0		
					Модуль контейнерный энергетический		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:20
					План расположения оборудования		
					Лист	Листов 1	
					ООО "Специальные Электросистемы"		
И. контр							
Удв.							